

Tabuľka č. 15 Bilancia potreby elektrickej energie (NO, VO)

UO	FPB	Funkčné využitie územia	Obdobie	Merná jednotka		Príkion (kW/b.j.)	Príkion (kW/m2)	Súdobosť (β)	NO	VO
				Bytová a ubytov. Jednotka	Podlaž. plocha (m2)				Pp (KW)	Pp (kW)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1.	1.1.1	Vybavenosť (ZFV)	NO		53 136		0,03	0,80	1 275	
		Verejné osvetlenie	NO						51	
									1 326	0
2.	2.0.1	Vybavenosť	NO		2 760		0,03	0,80	66	
	2.4.1	Bývanie - IBV	NO	84		11		0,30	277	
	2.4.1	Bývanie - HBV	NO	360		7		0,28	706	
	2.4.2	Bývanie - IBV	NO	141		11		0,28	434	
		Verejné osvetlenie	NO						58	
									1 541	0
3.	3.0.1	Vybavenosť	NO		1 632		0,03	0,80	39	
	3.0.2	Vybavenosť (ZFV)	NO		21 984		0,03	0,80	528	
	3.0.3	Vybavenosť	NO		2 928		0,03	0,80	70	
	3.0.4	Vybavenosť	NO		4 788		0,03	0,80	115	
	3.1.1	OVP+DTZ	VO		67 632		0,04	0,80		2 164
	3.2.1	OVP	VO		13 824		0,04	0,80		442
	3.2.2	OVP	VO		27 936		0,04	0,80		894
		Verejné osvetlenie	NO						46	
		Verejné osvetlenie	VO							104
									798	3 605
4.	4.0.1	OVP	NO		4 656		0,04	0,80	149	
	4.0.2	Bývanie - IBV	NO	166		11		0,28	511	
	4.0.3	Bývanie - IBV	VO	34		11		0,35		131
	4.0.4	Bývanie - IBV	VO	151		11		0,28		465
	4.0.5	Bývanie - IBV	VO	162		11		0,28		499
	4.0.6A	Bývanie - IBV	NO	21		11		0,37	85	
	4.0.6A	Bývanie - HBV	NO	91		7		0,31	197	
	4.0.6B	Bývanie - IBV	NO	53		11		0,31	181	
	4.0.6B	Bývanie - HBV	NO	228		7		0,28	447	
	4.0.7	Bývanie - IBV	NO	42		11		0,33	152	
	4.0.8	Priemysel	NO		47 040		0,04	0,80	1 505	
	4.0.9	Bývanie - IBV	NO	11		11		0,37		45
		Verejné osvetlenie	NO						129	
		Verejné osvetlenie	VO							44
									3 358	1 184
5.	5.0.1	Vybavenosť	NO		11 808		0,03	0,80	283	
	5.0.1	Bývanie - HBV	NO	15		7		0,41	43	
	5.2.1	Bývanie - IBV	VO	53		11		0,31		181
	5.2.2 B	Bývanie - HBV	NO	325		7		0,28	637	
	5.2.3	Rekreácia*	NO		46 800		0,03	0,80	225	
	5.2.4 B	Bývanie - HBV	NO	101		7		0,28	198	
	5.2.4 B	Bývanie - IBV	NO	13		7		0,37	34	
	5.2.5	Bývanie - IBV	NO	21		11		0,37	85	
		Verejné osvetlenie	VO							7
		Verejné osvetlenie	NO						68	
									1 573	188
6.	6.0.2	Rekreačné obj.	NO		80 568		0,03	0,80	1 934	
	6.0.3	Rekreačné obj.	NO		30 432		0,03	0,80	730	
	6.0.5	Rekreačné obj.	NO		450		0,03	0,80	11	
		Verejné osvetlenie	NO						107	
									2 782	0
7.	7.0.1	Bývanie - IBV	NO	74		11		0,30	244	
	7.0.1	Bývanie - IBV	VO	55		11		0,31		188
	7.0.3	Vybavenosť	NO		18 144		0,03	0,80	435	
	7.0.4	Šport	NO		3 066		0,03	0,80	74	
	7.0.5	Bývanie - IBV	NO	15		11		0,41	68	
	7.0.6	OVP	NO		20 352		0,04	0,80	651	
	7.0.7	OVP	NO		35 088		0,04	0,80	1 123	

Tabuľka č. 15 pokračovanie

UO	FPB	Funkčné využitie územia	Obdobie	Merná jednotka		Príkon (kW/b.j.)	Príkon (kW/m2)	Súdo-bosť (β)	NO	VO
				bytová a ubytov. Jednotka	podlaž. plocha (m2)				Pp (KW)	Pp (kW)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	7.0.8	Vybavenosť	NO		9 216		0,03	0,80	221	
	7.0.9	Vybavenosť	NO		666		0,03	0,80	16	
	7.0.9	Bývanie - IBV	NO	10		11		0,44	48	
	7.0.10	Bývanie - IBV	VO	131		11		0,28		403
	7.0.11	Bývanie - IBV	VO	32		11		0,35		123
	7.0.12	Bývanie - HBV	NO	8		7		0,28	16	
		Verejné osvetlenie	NO						115	
		Verejné osvetlenie	VO							28
									3 020	752
8.	8.0.1	Bývanie - IBV	NO	9		11		0,47	47	
	8.0.1	Vybavenosť	NO		600		0,03	0,80	14	
	8.0.2	Bývanie - IBV	NO	21		11		0,37	85	
	8.0.2	Vybavenosť	NO		1 488		0,03	0,80	36	
	8.0.3A	OVP	NO		67 824		0,04	0,80	2 170	
	8.0.3B	OVP							-	-
	8.0.4	Bývanie - IBV	NO	49		11		0,33	178	
	8.0.5	Bývanie - IBV	VO	162		11		0,28		499
	8.0.6	Vybavenosť	VO		660		0,03	0,80		16
	8.0.7	OVP	NO		13 056		0,04	0,80	418	
	8.0.8	Bývanie - IBV	NO	27		11		0,35	104	
	8.0.9	Bývanie - IBV	NO	36		11		0,35	139	
	8.0.10	OVP	VO		13 104		0,04	0,80		419
	8.1.1	Šport	VO		1 128		0,03	0,80		27
	8.1.1 A	Bývanie - IBV	VO	24		11		0,36		95
	8.1.2A	Bývanie - IBV	NO	26		11		0,35	100	
	8.1.2B	Výroba - OVP	NO		2 688		0,04	0,80	86	
	8.1.3	Bývanie - IBV	VO	135		11		0,28		416
	8.1.4	Rekreácia extenz.							-	-
	8.1.5	OVP	VO		4 752		0,04	0,80		152
		Verejné osvetlenie	NO						132	
		Verejné osvetlenie	VO							66
									3 509	1 690
9.	9.0.1	Bývanie - IBV	NO	80		11		0,30	264	
	9.0.1	Bývanie - IBV	VO	29		11		0,35		112
	9.0.3	Bývanie - IBV	NO	20		11		0,38	84	
	9.0.4	Bývanie - IBV	NO	13		11		0,42	60	
	9.1.1	Výroba	NO		197 904		0,05	0,80	7 916	
	9.1.2	Bývanie - IBV	NO	11		11		0,44	53	
	9.1.3	OVP	NO		96		0,04	0,80	3	
	9.1.4	Výroba	VO		3 588		0,05	0,80		144
	9.1.5	Bývanie - IBV	NO	8		11		0,48	42	
	9.2.1	Výroba	NO		34 032		0,05	0,80	1 361	
	9.2.2	Výroba	VO		101 208		0,05	0,80		4 048
	9.3.1	OVP	VO		72 336		0,04	0,80		2 315
		Verejné osvetlenie	NO						389	
		Verejné osvetlenie	VO							265
									10 173	6 883
10.	10.0.1	Vybavenosť	NO		1 236		0,03	0,80	30	
	10.0.3	PHV	NO		9 288		0,05	0,80	372	
		Verejné osvetlenie	NO						16	
									417	0
Celková potreba elektrickej energie v kW									28 497	14 302

Celkom (NO+VO) výpočtové zaťaženie, P_{POS} :

42 799

* v rozsahu 20% podlažných plôch