

Tabuľka č. 14.2 Nárast potreby pitnej vody - VO (k roku 2040)

Úplné znenie vrátane ZaD č.7

UO	Lokalita (FPB)	Funkčné využitie územia	Počet obyv.	Počet zamest.	Vybave-	špecifická	Priem. denná (Q <sub>p</sub> )		Max. denná (Q <sub>m</sub> )	
					nosť. (prac.príl.)		potreba vody	m <sup>3</sup> .d <sup>-1</sup>	l.s <sup>-1</sup>	m <sup>3</sup> .d <sup>-1</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2.1.2	POH	-	-	120	10	1,2	0,01	1,6	0,02
	3.1.1	VÚ / PDTZ	-	705	-	-	56,4	0,65	56,4	0,65
	3.2.1	VÚ / PDTZ	-	144	-	-	11,5	0,13	11,5	0,13
	3.2.2	VÚ / PDTZ	-	291	-	-	23,3	0,27	23,3	0,27
4	4.0.3	OÚ / IBV	101	-	-	-	20,6	0,24	26,8	0,31
	4.0.4	OÚ / IBV	453	-	-	-	92,5	1,07	120,3	1,39
	4.0.5	OÚ / IBV	486	-	-	126	99,3	1,15	129,1	1,49
	4.0.6B	OÚ / IBV, HBV	841	-	-	-	171,8	1,99	223,3	2,58
	4.0.8	VÚ / PRV	-	490	-	-	39,2	0,45	39,2	0,45
	<b>4.0.9</b>	<b>OÚ / IBV</b>	<b>32</b>	-	-	<b>126</b>	<b>4,0</b>	<b>0,05</b>	<b>5,2</b>	<b>0,06</b>
5	5.2.1B	OÚ / IBV	220	-	-	-	43,1	0,50	56,0	0,65
7	7.0.1B	OÚ / IBV	221	-	-	-	45,1	0,52	58,7	0,68
	7.0.2	RÚ / INT	-	-	-	-	8,4	0,09	10,9	0,13
	7.0.10B	OÚ / IBV	525	-	-	-	107,2	1,24	139,4	1,61
	7.0.11	OÚ / IBV	90	-	-	-	18,4	0,21	23,9	0,28
8	8.0.5	OÚ / IBV	324	-	-	-	66,2	0,77	86,0	1,00
	8.0.6	ZÚOB	-	-	2	-	8,6	0,09	11,2	0,13
	8.0.10	VÚ / PRV	-	137	-	-	11,0	0,13	14,3	0,17
	8.1.1A	OÚ / IBV	96	-	-	-	17,2	0,20	24,1	0,28
	8.1.1B	OÚ / IBV	96	-	-	-	17,2	0,20	24,1	0,28
	8.1.3	OÚ / IBV	271	-	-	-	55,4	0,64	72,0	0,83
	8.1.4	RÚ / EXT	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.5	VÚ / PRV	-	50	-	-	4,0	0,05	4,0	0,05	
9	9.0.1B	OÚ / IBV	117	-	-	-	23,9	0,28	31,1	0,36
	9.0.2	RÚ / INT	-	-	-	-	8,4	0,09	10,9	0,13
	9.0.3	OÚ / IBV	81	-	-	-	14,5	0,17	20,3	0,24
	9.1.4	VÚ / PRV	-	2 062	-	-	6,1	0,07	7,9	0,09
	9.2.2	VÚ / PRV	-	2 109	-	-	168,7	1,95	168,7	1,95
	9.3.1	VÚ / PDTZ	-	754	-	-	60,3	0,70	60,3	0,70
	<b>spolu</b>						<b>1 203,5</b>	<b>13,91</b>	<b>1 460,52</b>	<b>16,91</b>